

ОРГАНИЗАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

В нашем интернате приказом и инструкцией о мерах пожарной безопасности установлен противопожарный режим, в том числе:

- ❖ определены и оборудованы места для курения;
- ❖ определен порядок обесточивания электрооборудования в случае чрезвычайной ситуации и по окончании рабочего дня;



- ❖ регламентированы:
 - порядок проведения временных огневых и других пожароопасных работ;
 - порядок осмотра и закрытия помещений после окончания работ;
- ❖ действия работников при обнаружении пожара;
- ❖ определен порядок и сроки прохождения противопожарного инструктажа и занятий по пожарно-техническому минимуму, а также назначены ответственные за их проведение.

ОБУЧЕНИЕ МЕРАМ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Все работники должны допускаться к работе только после прохождения противопожарного инструктажа. Нормативными документами по обучению мерам пожарной безопасности установлены следующие виды инструктажей:



- ❖ вводный противопожарный инструктаж проводится при поступлении на работу;




- ❖ первичный инструктаж на рабочем месте;



- ❖ повторный инструктаж проводится один раз в квартал;
 - ❖ внеплановый инструктаж;
 - ❖ целевой инструктаж;
- О проведенном инструктаже делаются записи в соответствующих журналах. Директор интерната и ответственные за обеспечение пожарной безопасности проходят обучение по программе пожарно-технического минимума один раз в три года.

ЭВАКУАЦИЯ ЛЮДЕЙ ПРИ ПОЖАРЕ

В интернате разработаны и вывешены на видных местах планы эвакуации людей в случае пожара, а также имеется система оповещения людей о пожаре.



Пути эвакуации обозначены соответствующими знаками пожарной безопасности.

В интернате на случай отключения энергии и задымления у дежурного персонала имеются электрические фонари и средства защиты органов дыхания-капюшоны «ФЕНИКС»

ОГНЕЗАЩИТА КОНСТРУКЦИЙ

Проводится с периодичностью, установленной заводом-изготовителем.



ДЕЙСТВИЯ В СЛУЧАЕ ПОЖАРА

Дежурный персонал интерната должен сообщить о возникновении пожара в пожарную охрану по линии прямой телефонной связи или по телефону 01. Поставить в известность руководство, организовать эвакуацию людей из здания и приступить к тушению пожара первичными средствами пожаротушения.



ОГНЕТУШИТЕЛИ

Предназначены для тушения классов пожаров, указанных в паспорте завода-изготовителя. Чтобы привести в действие огнетушитель необходимо: сорвать пломбу, вынуть предохранительную чеку, направить растроб в основание пламени, нажать на рычаг.



Заряженность порошковых огнетушителей закачного типа проверяется визуально по манометру в сроки определенные заводом-изготовителем, но не реже одного раза в год. Перезаряжаются через пять лет. Могут храниться в диапазоне температур от -40 гр.С до +50 гр.С.

Заряженность углекислотных огнетушителей проверяется один раз в год взвешиванием. Перезаряжаются через пять лет.

Результаты проверки огнетушителей должны записываться в специальном журнале.

Документы: ФЗ «О пожарной безопасности» 1994 г. № 69-ФЗ, ППБ 01-03, НПБ 245-01, НПБ 236-97, НПБ 251-98, Приказ МЧС от 12.12.2007 г. № 645.

ГБУСОВО "Копнинский психоневрологический интернат"

ПАМЯТКА по пожарной безопасности



ТЕЛЕФОНЫ СООБЩЕНИЯ О ПОЖАРЕ:

ГТС 01

Билайн 01, 001, 112

Мегафон 01, 010-019, 112

МТС 01, 010-019, 112

ТЕЛЕ-2 001, 010, 112