**Департамент социальной защиты населения**
**Владимирской области**

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ КОЛЛЕГИИ

12 августа 2020 года № 2

*О проводимой работе по обеспечению пожарной безопасности и о дополнительных мерах по повышению противопожарной защищенности социально значимых объектов с круглосуточным пребыванием граждан*

Во исполнение решения областной Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности от 24.07.2020 коллегией Департамента социальной защиты населения Владимирской области рассмотрены вопросы обеспечения пожарной безопасности в учреждениях социального обслуживания, а также дополнительных мер по повышению защищенности социально значимых объектов с круглосуточным пребыванием граждан. Отмечается следующее.

В подведомственных Департаменту учреждениях реализуется подпрограмма «Обеспечение пожарной безопасности», в 2020 году на противопожарные мероприятия из областного бюджета и внебюджетных источников направлено 24,30 млн. руб. По состоянию на 10.08.2020 освоено 3,7 млн. руб. Работа продолжается.

Приняты меры по исполнению:

- протокола совместного расширенного заседания коллегий департаментов социальной защиты населения, здравоохранения, образования администрации Владимирской области и Главного управления МЧС России по Владимирской области от 28.02.2020;

- протокольных решений заседания областной КЧС от 24.07.2020;

- совместного совещания департаментов социальной сферы и Главного управления МЧС России по Владимирской области от 31.07.2020.

В тесном взаимодействии с ГУ МЧС России по Владимирской области:

– проведено 159 тренировок, из них 30 - в ночное время, 38 – в зимний период, 25 – совместно с сотрудниками МЧС; в тренировках приняли участие 4915 человек: из числа персонала - 1542, проживающих учреждений – 3373);

– проведены 3 совместные совещания (в том числе в режиме ВКС в период режима изоляции – 2);

– распространены подготовленные органами госпожнадзора учебные фильмы, брошюры, памятки («Опасные факторы пожара», «Первичные средства пожаротушения», «Правила пользования огнетушителем»);

– осуществляется закупка журналов «Пожарное дело», «Гражданская защита» и «Основы безопасности жизнедеятельности» (41 комплект).

В 1 полугодии 2020 года проведены 9 проверок надзорных органов (прокуратуры, госпожнадзора МЧС России, в том числе 1 – в режиме ВКС), по

итогам выданы 9 предписаний, замечания по которым устраняются в установленные сроки, по возможности – немедленно. По состоянию на 06.08.2020 оперативно устранено 12 пунктов из 14 (86%). Неисполненных предписаний с истекшим сроком выполнения не имеется.

Системами АПС «Стрелец–мониторинг» оборудованы 111 объектов соцзащиты (100% жилых корпусов и мест общего пользования). Установок и сетей противопожарной защиты по которым истекли установленные производителями сроки эксплуатации не имеется.

В 2020 году планируется замена АПС в Балакиревском ПНИ (работы завершатся до 20.08.2020) и во Владимирском областном специальном доме для ветеранов (документация направлена на торги, срок сдачи – 4 квартал).

По каждому случаю ложного срабатывания АПС производится вызов обслуживающей организации, проводится корректировка настроек системы.

Число сработок АПС (данные АНО «Служба мониторинга») за 3 квартал 2020 года к аналогичному периоду 2019 года снизилось на 64% (77 сработок, в том числе - отключение электроэнергии - 9, невыясненные причины – 17).

Ведется плановая работа с населением. На 01 августа 2020 года заключено 24 государственных социальных контрактов на устранение последствий пожара, всего на 1628,6 тыс.руб.

Продолжается реализация Плана мероприятий по проведению профилактической работы с семьями, имеющими детей, гражданами пожилого возраста и инвалидами (распоряжение администрации области от 08.04.2020 № 263-р): в период с апреля по июнь т.г. обследовано 945 многодетных семей. На каждую семью составлен социальный паспорт. Оказана необходимая помощь.

Подготовлено и распространено более 2,3 тыс.экземпляров информационных материалов по профилактике гибели и травматизма детей, по вопросам социальной поддержки и социального обслуживания.

Вместе с тем, на контроле остается выполнение в установленный срок (до 01.03.2021) предписаний по Муромскому СРЦН.

С учетом случаев резонансных пожаров 2020 года (объекты культуры в г.Владимире, Гусе-Хрустальном) утвержден План работы подведомственных Департаменту учреждений на 2021 год, предусматривающий дополнительные меры по повышению защищенности социально значимых объектов с круглосуточным пребыванием граждан.

***Коллегия постановляет:***

I. Признать работу подведомственных учреждений социального обслуживания с круглосуточным пребыванием граждан по обеспечению противопожарной защищенности за 7 месяцев 2020 года удовлетворительной.

II. Департаменту социальной защиты населения:

2.1. Обеспечить выполнение Плана работы подведомственных учреждений по повышению защищенности социально значимых объектов с круглосуточным пребыванием граждан на 2021 год, утвержденного приказом Департамента от 11.08.2020 № 377.

2.2. Направить в Главное управления МЧС России по Владимирской области сведения о выполнении подведомственными учреждениями поручений по обеспечению пожарной безопасности, предусмотренных Решением Комиссии

по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Владимирской области от 24.07.2020 № 36, согласно установленным срокам исполнения.

Срок - 01.09.2020.

2.3. При формировании проекта областного бюджета на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов предусмотреть финансирование мероприятий подпрограммы 2 «Обеспечение пожарной безопасности» государственной программы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан во Владимирской области» в объеме потребностей.

III. Подведомственным учреждениям социального обслуживания и социальной защиты населения:

3.1. Разработать и утвердить локальные планы работы учреждений по повышению защищенности социально значимых объектов с круглосуточным пребыванием граждан на 2021 год.

Срок – 01.09.2020

3.2. Продолжить практику первоочередного финансирования мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, в том числе по выполнению предписаний органов государственного пожарного надзора.

Срок - постоянно.

3.3. Принять исчерпывающие меры по выполнению всех действующих предписаний органов государственного пожарного надзора.

Срок – 01.09.2020

3.4. Взять на постоянный контроль исправность систем противопожарной защиты, смонтированных в подведомственных учреждениях, и не допускать эксплуатации данных систем с истекшим сроком эксплуатации, а также монтажа систем без разработки проектной и исполнительной документации.

Срок – постоянно

3.5. При проведении работ, направленных на обеспечение пожарной безопасности на объектах, организовывать проверки качества вышеуказанных работ с привлечением аккредитованных в установленном порядке организаций (проверка качества огнезащитной обработки, проверка исправности систем противопожарной защиты, измерение давления подпора воздуха в тамбур-шлюзах, проверка уровня звука системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, проверка исправности системы дымоудаления, оценка проектной документации на системы противопожарной защиты). Включать в договоры подряда (оказания услуг) условие об обязательной проверке проектной документации и результатов работ (услуг) с привлечением аккредитованных организаций и лабораторий.

Срок – постоянно

3.6. В целях незамедлительного реагирования пожарно-спасательных подразделений на чрезвычайные происшествия, а также исключение «человеческого фактора» их возникновения, рассмотреть вопрос оборудования чердачных пространств и технических этажей подведомственных объектов системами автоматической пожарной сигнализации.

Срок – 01.09.2020

3.7. Провести ревизию противопожарного состояния подведомственных объектов с привлечением специализированных организаций с приложением подтверждающих документов по каждому объекту:

– акт исправности и работоспособности систем автоматической пожарной сигнализации и систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре,

– договор на техническое обслуживание вышеуказанных систем,

– акты огнезащитной обработки деревянных (металлических) конструкций зданий,

– акты исправности и работоспособности наружного и внутреннего противопожарного водоснабжения,

– протоколы замеров сопротивления электрооборудования,

– документы, подтверждающие обучение руководителей, лиц назначенных ответственными за пожарную безопасности и иных лиц, предусмотренных приказом МЧС России от 12.12.2007 №645, по программам пожарно-технического минимума.

Срок – 01.09.2020.

3.8. Предоставить вышеуказанный перечень подтверждающих документов в территориальные отделы надзорной деятельности и профилактической работы.

Срок – 01.10.2020.

3.9. Организовать и провести тренировочные эвакуации, по результатам временных показателей по эвакуации проанализировать достаточность количества персонала, особенно в ночное время, выходные и праздничные дни; сведения об итогах предоставить в Главное управления МЧС России по Владимирской области через Департамент.

Срок – 01.09.2020.

3.10. Разработать и утвердить схемы эвакуации маломобильных получателей социальных услуг (маршрутизация, расчет средств, закрепленные лица из числа персонала и проживающих). Отработать схемы эвакуации на ближайшей практической объектовой тренировке.

Схемы эвакуации маломобильных проживающих направить для сведения в Департамент.

Срок – 01.09.2020.

3.11. Организовать проведение противопожарных инструктажей, в том числе о порядке действий в случае возникновения пожара и незамедлительной передаче сообщений в пожарную охрану.

Срок – 01.09.2020.

Заместитель Председателя коллегии,
и. о. директора Департамента В.А. Хицкова